

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:	
Дата	Учетный номер
14.01.2022	№ 18220061000200895097
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:	
	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),
E-mail: gu-mchsur@18.mchs.gov.ru**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов,
427650, с. Красногорское, ул. Пушкина, 2, тел. 4-23-17, факс 4-21-10 E-mail: kragpn@mchs-18.ru**

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 36/01/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Красногорская гимназия имени Героя Советского Союза Николая Ивановича Огородникова»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – главного государственного инспектора Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов по пожарному надзору Наговицына Ивана Васильевича № 36/01 от «14» января 2022 года

в период с «19» января 2022 г. по «25» января 2022 г.

Дознавателем отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственным инспектором Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов по пожарному надзору Климентьевым Дмитрием Алексеевичем;

Начальником отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственным инспектором Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов по пожарному надзору Вахрушевым Алексеем Михайловичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица директор МАОУ «Красногорская гимназия имени Героя Советского Союза Николая Ивановича Огородникова» Комиссарова Татьяна Николаевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) Нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Советская, 2				
1.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания.	п.13. Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479) п. 13 При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.	15.08.2022	
2.	Руководителем организации не организованы работы по ремонту и техническому обслуживанию и эксплуатации систем пожарной безопасности.	п.54. Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479) п. 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	15.08.2022	
3.	На 3 этаже автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией неисправна.	п.54. Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479) п. 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и	15.08.2022	

		эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.		
4.	Не исправны ручные пожарные извещатели в коридоре на 1 этаже.	п.54. Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479) п. 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	15.08.2022	
5.	Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отложений с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.43. Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479). п. 43. Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами.	15.08.2022	
6.	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние уплотнений притворов противопожарных дверей.	п.24. Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479). п. 24. Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.	15.08.2022	
7.	В помещении вентиляционной допускается хранение горючих предметов в виде костюмов и декораций.	п.16(б) Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479). 16. На объектах защиты запрещается: б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;	15.08.2022	
8.	Руководителем организации не обеспечено проведение эксплуатационных испытаний наружной вертикальной пожарной лестницы	п.17. Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479). Руководители организаций: а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время; б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение	15.08.2022	

типа расположенной на южной здания.	П1, на стене	эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.		
--	--------------------	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике –
государственный инспектор Игринского, Красногорского
и Якшур-Бодьинского районов по пожарному надзору
Климентьев Дмитрий Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)



[Handwritten signature]

Начальник отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике –
государственный инспектор Игринского, Красногорского
и Якшур-Бодьинского районов по пожарному надзору
Вахрушев Алексей Михайлович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)



[Handwritten signature]

Директор МАОУ «Красногорская гимназия имени
Героя Советского Союза Николая Ивановича Огородникова»
Комиссарова Татьяна Николаевна
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Handwritten signature]