

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в поселке Игра
427145 Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Труда, 17
тел (34134) 4-17-75, факс: 4-17-75

от 24.02.2021 №
на № _____ от _____

МАОУ «Красногорская гимназия»
УР, Красногорский район, с. Красногорское,
ул. Советская, 2

ПРЕДПИСАНИЕ об устранении выявленных нарушений

Мною, ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в поселке Игра Захаровой Марией Борисовной, в период с 04 февраля 2021 г. по 24 февраля 2021 года при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Красногорская гимназия» (МАОУ «Красногорская гимназия») ИНН 1815001791 ОГРН 1021800677458 на основании распоряжения №90 от 22.01.2021 г. руководителя Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Матюшиной Натальи Сергеевны, в месте фактического осуществления деятельности по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Советская, 2, установлены нарушения требований санитарного законодательства:

- ст. 11, п. 1 ст. 24, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.5.3, 2.8.1, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 1.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»:

- 1) в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены в слесарной мастерской с дефектами (отслоившаяся штукатурка, краска)
- 2) в нарушение п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 холодным и горячим водоснабжением не обеспечены три учебных кабинета для обучающихся 1 - 4 классов.
- 3) в нарушение п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, п. 1.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» коэффициент пульсации в кабинете №23 русского языка и литературы не соответствуют гигиеническим нормативам.

На основании п.2 ст.50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с целью устранения выявленных нарушений

Предписываю:

1. Устранить дефекты в отделке стен в слесарной мастерской
2. Обеспечить холодным и горячим водоснабжением учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов.
3. Обеспечить соответствие коэффициента пульсации в кабинете №23 русского языка и литературы гигиеническим нормативам.
4. Представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в поселке Игра акт о выполнении предписания, в срок до **03.08.2021 г.**

Предписание должно быть исполнено в срок: **до 03.08.2021 г.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ «Красногорская гимназия»

Предписание может быть обжаловано юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в Арбитражный суд Удмуртской Республики в установленном законом порядке. В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей; на должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей или дисквалификации на срок до 3-х лет; на юридических лиц - от 10000 до 20000 рублей.

Ведущий специалист-эксперт ТО в п. Игра _____

М.Б.Захарова

(подпись лица, выдавшего предписание) (расшифровка подписи)

Предписание получил: 24 02 2021 года

Директор МАОУ «Красногорская гимназия» директор Т.Н.Комиссарова
(ФИО, должность, подпись)